



Certificaatnummer G283171/01 BRL's GASKEUR CV 22 april 2022
Uitgegeven 2023-04-21 HR 22 april 2022
Vervangt -- CW 22 april 2022
NZ 22 april 2022

Productcertificaat GASKEUR CV Toestellen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door

Remeha B.V.,

geleverde product, voorzien van de Gaskeur®-labeling zoals op dit certificaat vermeld, bij aflevering voldoet aan de, in de Kiwa BRL's GASKEUR CV Toestellen, gestelde eisen.

PRODUCTNAAM

Tzerra Ace-Matic 24c

Tappatroon	i1=M	i2=XL
Invoerwaarden voor software berekeningen in het kader van de NTA 8800		
$Q_{W;test,i(x)}$	5.845	19.070
$E_{W;gen;in;test,i(x)}$	7.5349	22.6239
$W_{W;gen;test,i(x)}$	0.1185	0.1625
$P_{nom,gi}$		22.6
$f_{prac,gi}$	0.95	0.95
Waarden gebruikt voor bepalen brandstofverbruik in de winter op basis van afwijkende meetmethode		
$Q_{gas,s}$	7.2235	20.8500
P_s	0.045	0.045
η_{100}	0.968	0.968
Informatieve waarden		
Thermostaat instelling	Tsetww= 60°C Comfort aan	Tsetww= 60°C Comfort aan
$\eta_{W;gen;prac;si;gi;mi}$	0.736	0.784

Ron Scheepers
Kiwa

Kiwa Nederland B.V.
Wilmersdorf 50
Postbus 137
7300 AC APELDOORN
Tel. 088 998 33 55
Fax 088 998 34 62
E-mail info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Remeha B.V.
Marchantstraat 55
7332 AZ Apeldoorn
Tel. 055 5496969
Fax 055 5496496
E-mail:remeha@remeha.com
www.remeha.nl

