



Certificaatnummer G283173/01 BRL's GASKEUR CV 22 april 2022  
 Uitgegeven 2023-04-21 HR 22 april 2022  
 Vervangt -- CW 22 april 2022  
 NZ 22 april 2022

## Productcertificaat **GASKEUR CV Toestellen**

### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door

### **Remeha B.V.,**

geleverde product, voorzien van de Gaskeur®-labeling zoals op dit certificaat vermeld, bij aflevering voldoet aan de, in de Kiwa BRL's GASKEUR CV Toestellen, gestelde eisen.

### PRODUCTNAAM

## **Tzerra Ace-Matic 28c CCS**

Tappatroon	i1=M	i2=XL
<b>Invoerwaarden voor software berekeningen in het kader van de NTA 8800</b>		
$Q_{W;test,i(x)}$	5.845	19.070
$E_{W;gen;in;test,i(x)}$	7.2514	22.4745
$W_{W;gen;test,i(x)}$	0.1184	0.1616
$P_{nom,gi}$		25.6
$f_{prac,gi}$	0.95	0.95
<b>Waarden gebruikt voor bepalen brandstofverbruik in de winter op basis van afwijkende meetmethode</b>		
$Q_{gas,s}$	6.9687	20.7163
$P_s$	0.045	0.045
$\eta_{100}$	0.965	0.965
<b>Informatieve waarden</b>		
Thermostaat instelling	Tsetww= 60°C Comfort aan	Tsetww= 60°C Comfort aan
$\eta_{W;gen;prac;si;gi;mi}$	0.760	0.784

Ron Scheepers  
 Kiwa

Kiwa Nederland B.V.  
 Wilmersdorf 50  
 Postbus 137  
 7300 AC APELDOORN  
 Tel. 088 998 33 55  
 Fax 088 998 34 62  
 E-mail info@kiwa.nl  
 www.kiwa.nl

Remeha B.V.  
 Marchantstraat 55  
 7332 AZ Apeldoorn  
 Tel. 055 5496969  
 Fax 055 5496496  
 E-mail:remeha@remeha.com  
 www.remeha.nl



# CERTIFICAAT