



Certificaatnummer G283172/01 BRL's GASKEUR CV 22 april 2022
 Uitgegeven 2023-04-21 HR 22 april 2022
 Vervangt -- CW 22 april 2022
 NZ 22 april 2022

Productcertificaat **GASKEUR CV Toestellen**

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door

Remeha B.V.,

geleverde product, voorzien van de Gaskeur®-labeling zoals op dit certificaat vermeld, bij aflevering voldoet aan de, in de Kiwa BRL's GASKEUR CV Toestellen, gestelde eisen.

PRODUCTNAAM

Tzerra Ace-Matic 28c

Tappatroon	i1=M	i2=XL
Invoerwaarden voor software berekeningen in het kader van de NTA 8800		
$Q_{W;test,i(x)}$	5.845	19.070
$E_{W;gen;in;test,i(x)}$	7.5289	22.7277
$W_{W;gen;test,i(x)}$	0.1184	0.1616
$P_{nom,gi}$		26.4
$f_{prac,gi}$	0.95	0.95
Waarden gebruikt voor bepalen brandstofverbruik in de winter op basis van afwijkende meetmethode		
$Q_{gas,s}$	7.2194	20.9450
P_s	0.045	0.045
η_{100}	0.965	0.965
Informatieve waarden		
Thermostaat instelling	Tsetww= 60°C Comfort aan	Tsetww= 60°C Comfort aan
$\eta_{W;gen;prac;si;gi;mi}$	0.736	0.784

Ron Scheepers
 Kiwa

Kiwa Nederland B.V.
 Wilmersdorf 50
 Postbus 137
 7300 AC APELDOORN
 Tel. 088 998 33 55
 Fax 088 998 34 62
 E-mail info@kiwa.nl
 www.kiwa.nl

Remeha B.V.
 Marchantstraat 55
 7332 AZ Apeldoorn
 Tel. 055 5496969
 Fax 055 5496496
 E-mail:remeha@remeha.com
 www.remeha.nl



CERTIFICAAT