



Certificaatnummer G283174/01 BRL's GASKEUR CV 22 april 2022  
Uitgegeven 2023-04-21 HR 22 april 2022  
Vervangt -- CW 22 april 2022  
NZ 22 april 2022

## Productcertificaat GASKEUR CV Toestellen

### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door

### Remeha B.V.,

geleverde product, voorzien van de Gaskeur®-labeling zoals op dit certificaat vermeld, bij aflevering voldoet aan de, in de Kiwa BRL's GASKEUR CV Toestellen, gestelde eisen.

### PRODUCTNAAM

## Tzerra Ace-Matic 35c

Tappatroon	i1=M	i2=XL
<b>Invoerwaarden voor software berekeningen in het kader van de NTA 8800</b>		
$Q_{W;test,i(x)}$	5.845	19.070
$E_{W;gen;in;test,i(x)}$	7.5521	22.6062
$W_{W;gen;test,i(x)}$	0.1471	0.1855
$P_{nom,gi}$		32.9
$f_{prac,gi}$	0.95	0.95
<b>Waarden gebruikt voor bepalen brandstofverbruik in de winter op basis van afwijkende meetmethode</b>		
$Q_{gas,s}$	7.2402	20.8352
$P_s$	0.045	0.045
$\eta_{100}$	0.965	0.965
<b>Informatieve waarden</b>		
Thermostaat instelling	Tsetww= 60°C Comfort aan	Tsetww= 60°C Comfort aan
$\eta_{W;gen;prac;si;gi;mi}$	0.713	0.784

Ron Scheepers  
Kiwa

Kiwa Nederland B.V.  
Wilmersdorf 50  
Postbus 137  
7300 AC APELDOORN  
Tel. 088 998 33 55  
Fax 088 998 34 62  
E-mail info@kiwa.nl  
www.kiwa.nl

Remeha B.V.  
Marchantstraat 55  
7332 AZ Apeldoorn  
Tel. 055 5496969  
Fax 055 5496496  
E-mail:remeha@remeha.com  
www.remeha.nl

