



Nummer	383172/01	Replaces	--
Datum van uitgifte	21-04-2023	Scope	(EU) 2016/426 HI TO 17.4
Rapport nummer	P000198317		
PIN	0085DN0051	Contractnummer	--

VERKLARING

Kiwa verklaart hierbij dat de hieronder genoemde **combitoestellen**, typen:

**Remeha Tzerra Ace-Matic 24c,
Remeha Tzerra Ace-Matic 28c (CCS),
Remeha Tzerra Ace-Matic 35c (CCS)**

Leverancier: **Remeha BV**
Gevestigd te: **Apeldoorn, Nederland**

Toesteltype: C₁₀₍₃₎, C₁₁₍₃₎, C₁₂₍₃₎
Toestelcategorie: I_{2EK}, G+-gas: I₂(43,46 – 45,3 MJ/m³ (0°C))

In combinatie met de:

Zehnder CombiFlow adapter met:

- **WHR930** warmte-terugwinunit
- **ComfoAir Standard 300** warmte-terugwinunit

Leverancier: **Zehnder Group Zwolle**
Gevestigd te: **Zwolle, Nederland**

Maximum luchtdebiet: 300 m³/uur

bestemd voor toepassing in Nederland; aangesloten op een enkelvoudige of collectieve afvoerconstructie en volgens bijbehorende CombiFlow instructies en aansluitset van Zehnder geïnstalleerd, voldoen aan de essentiële eisen van de Europese Verordening Gasverbrandingstoestellen (EU) 2016/426.

