



Nummer	383171/01	Replaces	--
Datum van uitgifte	21-04-2023	Scope	(EU) 2016/426 HI TO 17.4
Rapport nummer	P000198317		
PIN	0085DN0051	Contractnummer	--

VERKLARING

Kiwa verklaart hierbij dat de hieronder genoemde **combitoestellen**, typen:

Remeha Tzerra Ace-Matic 24c, Remeha Tzerra Ace-Matic 28c (CCS), Remeha Tzerra Ace-Matic 35c (CCS)

Leverancier: **Remeha BV**
Gevestigd te: **Apeldoorn, Nederland**

Toesteltype: C₁₀₍₃₎, C₁₁₍₃₎, C₁₂₍₃₎
Toestelcategorie: I_{2EK}, G+-gas: I₂(43,46 – 45,3 MJ/m³ (0°C))

bestemd voor toepassing in Nederland, aangesloten op een enkelvoudige of collectieve afvoerconstructie en volgens de bijbehorende instructies geïnstalleerd in bestaande gecertificeerde combinaties van cv-toestel en WTW-unit met bijbehorende goedgekeurde beveiligde adapter en/of terugslagklep, voldoen aan de essentiële eisen van de Europese Verordening Gasverbrandingstoestellen (EU) 2016/426.

Voorwaarden (zie ook installatievoorschrift)

- Installatie conform de aanvullende montage-instructie van de Remeha WTW Aansluitset en/of de handleiding van het bestaande CV-WTW koppelstuk (adapter);
- Collectieve systemen slechts voor zover het toestel hiervoor is gecertificeerd;
- WTW-unit en adapter / klepconstructie is eerder CE goedgekeurd voor combinatie met een cv-(combi)toestel;
- Ingestelde cv-belasting dient gelijk te zijn aan de ingestelde belasting van het originele toestel;
- Ingestelde ww-belasting mag tot ten hoogste 5 kW hoger zijn dan de ingestelde belasting van het originele toestel;
- Cv-toestel is voorzien van G635 of EN15502-2-1-A1 gecertificeerde terugslagklep;
- Indien tevens Gaskeur/CW: geen aanpassing van ww-belasting toegestaan;
- Maximum luchtdebiet WTW unit: 300 m³/uur.

- Deze verklaring is niet van toepassing op het aanpassen van bestaande installaties waarbij de gehele bestaande CV-WTW combinatie als één toestel CE gecertificeerd is.

- Indien het CV-toestel wordt geplaatst als vervangingstoestel in een bestaande installatie dient het verbrandingsgaszijdige deel van de installatie te worden beoordeeld en indien nodig te worden vervangen.

Kiwa Nederland B.V.

Falco Thuis
Business Unit Manager